



	HIDRANTE DE INCENDIO		BOMBA DE INCENDIO
	ALARME SONORO		ACESSO DE GUARNIÇÃO A EDIFICAÇÃO
	EXTINTOR DE INCENDIO		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	RESERVA DE INCENDIO		SAIDA DE EMERGÊNCIA
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO		REGISTRO DE RECALQUE

NOTA:

-NÃO SERÁ UTILIZADO G.L.P. NA EDIFICAÇÃO

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m²)	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
SALA COMERCIAL 01	COMERCIAL C-1	300	5,75	5,75	767,75 m2
SALA COMERCIAL 02	COMERCIAL C-1	300	5,75	5,75	612,95 m2
ESCRITÓRIO	SERVIÇO PROFISSIONAL D-1	700	5,75	5,75	154,80 m2

Altura	UM PAVTO	Risco	LEVE	Área existente	Área total 1.535,50 m2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência
<input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Acionamento da bomba de incêndio por botocira tipo liga-desliga
<input type="checkbox"/> Elevador de emergência	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input type="checkbox"/> TRRF= 60 min.
<input type="checkbox"/> Plano de emergência	<input type="checkbox"/> Brigada de incêndio
Reservatórios	Inferior 10 m3 Superior RTI 8 m3 SPK

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PTPID

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCP

Obra/Endereço

EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM ALVENARIA

RUA MAL CAMARGO RONDON Nº 1770 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL - PR

Área 1.535,50 m2

Ocupação COMERCIAL

PARA USO DO CBMPR

Prancha 01/07

Conteúdo da Prancha

PLANTA DE RISCO

QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário

RICARDO RODRIGO RICHARD CPF: 007.642.169-45

Escala INDICADA

Responsável Técnico

LEONI LUIZ MELETTI CREA 9.990-D/PR

Data

MAR-2023



PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

ESCALA - 1:100