

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO LAGO 2

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.796.575/0001-89, com sede situada na Rua Frei Caneca, 955, Bairro Rodrigues, na cidade de Passo Fundo/RS, CEP 99070-090, neste ato representada por seu representante legal, na forma de seu contrato social, vem perante Vossa Senhoria apresentar **IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** ao edital especificado em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

DA TEMPESTIVIDADE

1. Tendo em vista a data em que a sessão está aprazada, o presente pedido mostra-se tempestivo, considerando o prazo legal previsto para apresentação de impugnação/pedido de esclarecimentos.

DA NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EM RELAÇÃO A ASPECTOS TÉCNICOS

2. Ao analisar o edital da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2024** e os documentos que o instruem, nota-se que existe a necessidade de impugnar os termos relacionados a aspectos técnicos, mais especificamente no que diz respeito à ausência de previsão para alguns materiais e serviços, sendo eles:

- Não foi possível localizar qual é a referência utilizada para os valores trazidos pelo edital. Sinapi? Qual estado, mês/ano?
- Não foi possível localizar o item referente a Administração de obra (encarregado ou eng electricista), que entendemos ser crucial para a execução do objeto.
- Será o órgão licitante o responsável pela abertura e fechamento de valas? Caso contrário, tal item não está previsto no edital.
- Outros itens que não estão previstos no edital e que são cruciais para a execução do objeto: Envolvimento das valas e fita de sinalização em eletrodutos subterrâneos;

Transporte dos superpostes;

Guindaste para içamento dos superpostes;

Abertura mecanizada para buraco de superpostes

- É necessário que seja informado pelo licitante qual é o cálculo de concreto para superpostes;
- A base para os “postinhos” será base de concreto? Se sim, faz-se necessário prever em edital.

3. Dessa forma, a fim de solucionar os pontos controvertidos acima fundamentados, a empresa **ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA** vem através da presente Impugnar o Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, a fim de que o edital seja retificado, com o objetivo de que os itens acima sejam previstos pelo ente.

4. Subsidiariamente, **requer** seja o presente pedido recebido como esclarecimentos, situação em que se requer que o ente se manifeste sobre se os itens relacionados no presente documento.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Passo Fundo/RS, 12 de fevereiro de 2024.

Eletrotec Sistemas de Energia LTDA
CNPJ nº 11.796.575/0001-89

