



Lista de materiais - PAV TERREO	
Elétrica	
Acessórios pr. eletrodutos	
Caixa PVC	42 pz
Caixa PVC octogonal 3x3"	46 pz
Acessórios uso geral	
Armação de pressão galvan.	
1/4"	4 pz
Bucha de nylon	177 pz
5/8"	177 pz
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
4,2x25mm autotamanchão	173 pz
4,8x45mm autotamanchão	4 pz
Cabo Unipolar (cabo)	
1x4xPVC - 450/750V (ref. Plastec Ecoplus BWF Flexível)	
1,5 mm² - Amarelo	13,2 m
10 mm² - Amarelo	161,75 m
10 mm² - Azul claro	106,85 m
10 mm² - Branco	18,2 m
10 mm² - Preto	3,8 m
10 mm² - Verde-amarelo	14,4 m
10 mm² - Vermelho	39,7 m
2,5 mm² - Branco	53,95 m
2,5 mm² - Verde-amarelo	49,3 m
4 mm² - Amarelo	163,1 m
4 mm² - Azul claro	147,81 m
4 mm² - Branco	81,36 m
6 mm² - Branco	75,41 m
6 mm² - Preto	156,83 m
6 mm² - Verde-amarelo	113,11 m
6 mm² - Vermelho	81,51 m
Canais PVC	
Canais PVC fixa 22x22mm	154,1 m
Tempo de encaixe 22mm	154,1 m
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 24"	
Interruptor paralelo - 1 tecla	1 pz
Interruptor simples - 1 tecla	8 pz
Interruptor simples - 3 teclas	1 pz
Placa pr 1 função	28 pz
Placa pr 2 funções	2 pz
Placa pr 3 funções	2 pz
5ª placa	
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	2 pz
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 25A	2 pz
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 15A	28 pz
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL	
10 A - 5 kA	1 pz
20 A - 5 kA	2 pz
50 A - 5 kA	1 pz
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL	
50 A - 5 kA	1 pz
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL	
15 A - 5 kA	2 pz
25 A - 5 kA	1 pz
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 1"	36,8 m
3/4"	295,08 m
Luminária e acessórios	
Luminária pr alta pressão 250 W	
Luminária tubular LED	16 pz
Luminária tubular LED	21 pz
Plafondier 4"	16 pz
Reator eletromagnético pr vapor de mercúrio 250 W	
Soquete base E 27	9 pz
base E 40	16 pz
base G 13	42 pz
Lâmpada de alta pressão	
Vapor de mercúrio 250 W	16 pz
Lâmpadas Led	
Classic A 13 W	9 pz
Tubular Led 20W	21 pz
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor	
Bar. int. no Fuso-Hda. geral - UL (Ref. Cemur) Cap. 25 dis. unip. - 35 barr. 100 A	1 pz

APROVAÇÃO

Carimbo da Prefeitura Municipal

ESTATÍSTICA DA OBRA:

Finalidade da obra:

REFORMA CTG

Obra:

Local: LAR. DO SULPR

Endereço da obra: Laranjeiras do Sul - PR

Folha: 2/2

Escala: INDICADA

Últimas Alterações:

Data:

Proprietário: PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL

Desenho: WANDER

CNPJ: 76.205.970/0001-95

PROJETO ELÉTRICO

PAV TERREO

Resp. pr Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Laranjeiras do Sul